

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-AT.ПБ37.В.01006/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

FunderMax GmbH (Австрия).

Место нахождения: Австрия, St.Veit/Glan. Адрес юридического лица: Австрия, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300, St.Veit/Glan. Телефон: +43-0-5-9494-0, адрес электронной почты: office@fundermax.at.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FunderMax GmbH (Австрия).

Место нахождения: Австрия, St.Veit/Glan. Адрес юридического лица: Австрия, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300, St.Veit/Glan. Адрес производственной площадки: Австрия, Industriezentrum NÖ-Süd, Str.3, A-2355, Wiener Neudorf. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 48.074036, 16.323160.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», ОГРН 1077759457489, ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж I, помещение VI, комната 5. Адреса мест реализации деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7, РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные листы из бумаги со слоистого пластика высокого давления, торговой марки FunderMax (толщиной от 0,8 до 20 мм включительно); Max HPL, Max Compact Interior, Max Compact Resistance², выпускаемые по EN-438. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.42.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 410 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9835РС от 31.05.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № C-AT.ПБ37.В.02245 от 05.06.2018 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на прочность" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Срок службы до 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2023 по 04.06.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(Фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(Фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)